

19" Modular Patch Panel MPP 24-HS K Cat.6A

19" Modular Patch Panel MPP 24-HS K Cat.6/Class E

Montageanweisung / Assembly Instructions



1 Lieferumfang / Scope of delivery
Cat.6A: J02023K0060
Cat.6/Class E: J02023E0021

i Hinweis für Montage und Benutzung / Note for Installation and Use
Anschlussdosen und Patch Panels entsprechen den Normen EN 50173-1, 2002 und IEC-Reihe 60603-7-5. / Outlets and Patch Panels fulfill the specifications EN 50173-1, 2002 and IEC-Series 60603-7-5.

2

3

W-G / G
W-O / O
W-BL / BL
W-BR / BR

Paarabschirmung nicht entfernen
do not remove the pair screen

Adernpaare vorsortieren / presort pairs

4 Paarabschirmung auf Maß entfernen
remove the pair screen according to size

A **B**

W-G / G W-O / O
W-O / O W-G / G
W-BL / BL W-BL / BL
W-BR / BR W-BR / BR

5 Alternativ / alternatively

Paarabschirmung auf Maß entfernen / remove the pair screen according to size

6 LSA-Plus Werkzeug / LSA Plus tool
N01002A0001

A **B**

G O
W-G W-O
O G
W-O W-G
BL BL
W-BL W-BL
BR BR
W-BR W-BR

7

8

9 Anschlussbelegungen / PIN assignments

Anschluss / Connection		Anwendung / Application						
Farbcode / Colour code T568	RJ45 PIN Nr./No	10BT/ 100BT	Gigabit Ethernet	Token Ring ISDN/So	TP-PMD/ ATM	Upo/ TEL	ISDN So	
								A
W-G	W-O	1	•	•	•			
G	O	2	•	•	•			
W-O	W-G	3	•	•	•		2a	
BL	BL	4		•		•	1a	
W-BL	W-BL	5		•		•	1b	
O	G	6	•	•	•		2b	
W-BR	W-BR	7		•		•		
BR	BR	8		•		•		

19" Modular Patch Panel MPP 24-H K Cat.6+

Montageanweisung / Assembly Instructions



1

Lieferumfang / Scope of delivery
J02023K0061

i

Hinweis für Montage und Benutzung / Note for Installation and Use

Anschlussdosen und Patch Panels entsprechen den Normen EN 50173-1, 2002 und IEC-Reihe 60603-7-5. / Outlets and Patch Panels fulfill the specifications EN 50173-1, 2002 and IEC-Series 60603-7-5.

2

A

B

W-G / G

W-O / O

W-O / O

W-G / G

W-BL / BL

W-BL / BL

W-BR / BR

W-BR / BR

min. 60 mm

Adernpaare vorsortieren
presort pairs

Verdrillung der Adernpaare nicht auflösen / do not untwist the pairs

3

4

LSA-Plus Werkzeug / LSA Plus tool
N01002A0001

A

B

G

W-G

O

W-O

BL

W-BL

BR

W-BR

O

G

W-G

W-O

BL

W-BL

BR

W-BR

5

6

Paare nicht kreuzen
do not cross pairs

Auf Lage der Adernpaare achten / ensure conductor pairs are positioned correctly

7

Anschlussbelegungen / PIN assignments

Anschluss / Connection		Anwendung / Application						
Farbcode / Colour code T568		RJ45	10BT/ 100BT	Gigabit Ethernet	Token Ring ISDN/So	TP-PMD/ ATM	Upo/ TEL	ISDN So
A	B	PIN Nr./No						
W-G	W-O	1	•	•		•		
G	O	2	•	•		•		
W-O	W-G	3	•	•	•			2a
BL	BL	4		•	•		•	1a
W-BL	W-BL	5		•	•		•	1b
O	G	6	•	•	•			2b
W-BR	W-BR	7		•		•		
BR	BR	8		•		•		

D B05030A0323b 7.08.2008© by Telegärtner

Telegärtner Karl Gärtner GmbH • Lerchenstr. 35 • D-71144 Steinenbronn • Tel.: +49 (0)7157/125-100 • Fax: +49 (0)7157/125-120 • e-mail: info@telegartner.com • http://www.telegartner.com